

## 河川水質調査結果一覧（1）

### 春日神社下

（目標値）

測定項目	令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	基準値	
採水日	-	8月29日	8月20日	8月28日	9月21日	8月24日	8月6日	
天気	-	晴	晴	曇	曇	曇	晴	
水素イオン（pH）	-	8.1	8.2	8.0	8.2	8.4	8.2	6.5以上8.5以下
生物学的酸素要求量（BOD）	(mg/L)	1.0	1.2	1.3	1.2	1.1	0.9	3mg/L以下
化学的酸素要求量（COD）	(mg/L)	5.7	3.5	4.3	5.5	4.4	5.6	-
浮遊物質（SS）	(mg/L)	8	6	8	8	4	6	25mg/L以下
大腸菌数	(CFU/100mL)	140	890	270	-	-	-	1000CFU/100mL以下
大腸菌群数	(MPN/100mL)	23,000	270,000	33,000	110,000	9,400	33,000	5000MPN/100mL以下
全窒素	(mg/L)	0.84	1.10	0.49	0.97	0.64	0.82	-

### 中原橋（下流）

測定項目	令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	基準値	
採水日	-	8月29日	8月20日	8月28日	9月21日	8月25日	8月6日	
天気	-	晴	晴	曇	曇	曇	晴	
水素イオン（pH）	-	8.1	7.9	8.3	7.7	8.3	8.4	6.5以上8.5以下
生物学的酸素要求量（BOD）	(mg/L)	1.7	1.5	1.8	1.6	1.1	0.9	3mg/L以下
化学的酸素要求量（COD）	(mg/L)	6.1	5.0	4.2	7.7	4.8	5.5	-
浮遊物質（SS）	(mg/L)	15	12	9	8	6	7	25mg/L以下
大腸菌数	(CFU/100mL)	1,000	500	2900	-	-	-	1000CFU/100mL以下
大腸菌群数	(MPN/100mL)	260,000	790,000	230,000	170,000	46,000	33,000	5000MPN/100mL以下
全窒素	(mg/L)	1.20	0.92	1.7	1.1	0.61	0.46	-

### 農協脇

測定項目	令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	基準値	
採水日	-	8月29日	8月20日	8月28日	9月21日	8月25日	8月6日	
天気	-	晴	晴	曇	曇	曇	晴	
水素イオン（pH）	-	8.0	8.1	7.8	7.9	8.3	8.2	6.5以上8.5以下
生物学的酸素要求量（BOD）	(mg/L)	1.7	1.0	2.5	0.9	1.7	2.3	3mg/L以下
化学的酸素要求量（COD）	(mg/L)	5.6	4.7	5.2	6.9	5.2	5.7	-
浮遊物質（SS）	(mg/L)	6	14	7	8	9	10	25mg/L以下
大腸菌数	(CFU/100mL)	160	330	220	-	-	-	1000CFU/100mL以下
大腸菌群数	(MPN/100mL)	170,000	220,000	49,000	130,000	24,000	130,000	5000MPN/100mL以下
全窒素	(mg/L)	3.0	1.2	3.2	1.1	1.2	1.5	-

### 御宿橋

測定項目	令和7年度	令和6年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	基準値	
採水日	-	8月29日	8月20日	8月28日	9月21日	8月25日	8月6日	
天気	-	晴	晴	曇	曇	曇	晴	
水素イオン（pH）	-	8.6	7.9	8.3	7.8	8.0	7.9	6.5以上8.5以下
生物学的酸素要求量（BOD）	(mg/L)	2.4	<0.5	3.7	0.7	1	1.5	3mg/L以下
化学的酸素要求量（COD）	(mg/L)	5.6	4.8	6.2	7.6	4.4	5.6	-
浮遊物質（SS）	(mg/L)	10	10	11	10	5	6	25mg/L以下
大腸菌数	(CFU/100mL)	34	55	18	-	-	-	1000CFU/100mL以下
大腸菌群数	(MPN/100mL)	17,000	790,000	170,000	240,000	28,000	24,000	5000MPN/100mL以下
全窒素	(mg/L)	2.3	1.4	2.1	1.1	1.7	1.8	-